

事前評価結果（平成29年度実施）

（単位：千円）

事業主体	事業名	事業内容	事業実施期間（年度）					全体事業費 （千円）（C）	便益（B）		B/C	その他の指標による評価
			H29	H30	H31	H32	H33		総便益	便益の主な根拠		
南アルプス市 企業局	上今諏訪浄水場更新事業	上今諏訪浄水場改修工事		■	■			195,000	383,000	構造物の被災による 断水被害の低減	1.96	老朽化した施設の更新を行うことで、災害に強く、安定した給水の確保を行うことができる。
身延町	身延中央簡易水道施設耐震化改良事業	耐震化管路更新（5.8km）		■	■			298,050	305,000	断水被害の低減	1.02	老朽化した管路の更新、管路の耐震化を行うことで、災害に強く、安定した給水の確保を行うことができる。
小菅村	小菅村中央簡易水道事業	耐震化管路更新		■	■	■		500,000	517,382	断水被害の低減 漏水工事費の低減	1.03	既設老朽管路の更新、耐震化率の向上することで災害に強く、安定した給水を行うことができる。
丹波山村	小峰浄水場更新事業	浄水場の更新 1箇所		■	■			264,000	264,000	クリプト対策が施された安全な水道水の供給	1.00	浄水施設の改良を進めることにより、災害に強い安全で強靱な水道の構築を図る
東部地域広域 水道企業団	漏水対策事業（重要給水施設配水管整備事業）	管路耐震化更新L=12km		■	■	■		826,779	883,752	断水被害の低減	1.07	本事業により老朽化した管路や耐震性の無い管路を更新することで、地震による被害を防ぎ安定した給水の確保が行える。