機器表

| 記号 | 名称 | 設置場所 | 仕様 | 台数 | 電気容量 φ | 電気容量 V | 電気容量 KW | 起動方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＡＣＯ－１ | マルチパッケージ屋外機 | 屋 上 | 高効率型空冷ヒーポンマルチパッケージ屋外機 | 1 | 3 | 200 | | L-S | |
| | （インバーター） | | 冷房能力　９０.0kw（JIS表示）冷暖平均COP３.91以上 | | | | 24.0 | | |
| | | | 暖房能力　１００.0kw（JIS表示） | | | | 24.6 | | |
| | | | 圧縮機　２１.2kw、送風機　2.8kw | | | | | | |
| | | | 冷媒管　３１.8φ/１９.1φ、騒音値　６５ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 鋼製架台、防振ゴムパッド | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＯ－２ | マルチパッケージ屋外機 | 屋 上 | 高効率型空冷ヒーポンマルチパッケージ屋外機 | 1 | 3 | 200 | | L-S | |
| | （インバーター） | | 冷房能力　９５.0kw（JIS表示）冷暖平均COP４.02以上 | | | | 24.8 | | |
| | | | 暖房能力　１０６.0kw（JIS表示） | | | | 25.63 | | |
| | | | 圧縮機　２２.2kw、送風機　2.8kw | | | | | | |
| | | | 冷媒管　３１.8φ/１９.1φ、騒音値　６５ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 鋼製架台、防振ゴムパッド | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＯ－３ | マルチパッケージ屋外機 | 屋 上 | 高効率型空冷ヒーポンマルチパッケージ屋外機 | 1 | 3 | 200 | | L-S | |
| | （インバーター） | | 冷房能力　５６.0kw（JIS表示）冷暖平均COP４.02以上 | | | | 14.3 | | |
| | | | 暖房能力　６３.0kw（JIS表示） | | | | 15.0 | | |
| | | | 圧縮機　１３.5kw、送風機　1.4w | | | | | | |
| | | | 冷媒管　２８.6φ/１５.9φ、騒音値　６３ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 鋼製架台、防振ゴムパッド | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＯ－４ | マルチパッケージ屋外機 | 屋 上 | 高効率型空冷ヒーポンマルチパッケージ屋外機 | 1 | 3 | 200 | | L-S | |
| | （インバーター） | | 冷房能力　７３.0kw（JIS表示）冷暖平均COP３.98以上 | | | | 19.2 | | |
| | | | 暖房能力　８２.5kw（JIS表示） | | | | 19.9 | | |
| | | | 圧縮機　１７.2kw、送風機　2.1kw | | | | | | |
| | | | 冷媒管　３１.8φ/１９.1φ、騒音値　６４ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 鋼製架台、防振ゴムパッド | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－１－１ | マルチパッケージ屋内機 | 1階 展示室1 | 天井埋込ダクト型屋内機 | 6 | 1 | 200 | 0.281 | L-S | |
| | | | 冷房能力　１１.2kw、暖房能力　１２.5kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 送風機　２７m3/min×１００pa、騒音値　４１ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、ロングライフフィルター(BOX付)、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－１－２ | マルチパッケージ屋内機 | 1階 キッズルーム | 天井カセット４方向型屋内機（高天井４.0m） | 1 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | | 冷房能力　7.1kw、暖房能力　8.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３２ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－１－３ | マルチパッケージ屋内機 | 1階 授乳室 | 天井カセット１方向型屋内機（高天井３.0m） | 1 | 1 | 200 | 0.07 | L-S | |
| | | | 冷房能力　2.2kw、暖房能力　2.5kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３４ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１２.7φ/６.4φ、化粧パネル | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－２－１ | マルチパッケージ屋内機 | 2階 ワークショップ | 天井カセット４方向型屋内機（高天井３.5m） | 2 | 1 | 200 | 0.194 | L-S | |
| | | | 冷房能力　１１.2kw、暖房能力　１２.5kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３９ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－２－２ | マルチパッケージ屋内機 | 2階 展示室2 | 天井カセット４方向型屋内機（高天井４.0m） | 8 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | | 冷房能力　7.1kw、暖房能力　8.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３２ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－３－１ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 ジオラマ | 天井カセット４方向型屋内機（高天井３.0m） | 2 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | | 冷房能力　9.0kw、暖房能力　１０.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３５ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、化粧パネル | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |

機器表

| 記号 | 名称 | 設置場所 | 仕様 | 台数 | 電気容量 φ | 電気容量 V | 電気容量 KW | 起動方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＡＣＩ－３－２ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 展示室3 | 天井カセット４方向型屋内機（高天井３.5m） | 2 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | | 冷房能力　7.1kw、暖房能力　8.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３２ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－３－３ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 ジオラマ準備室 | 天井カセット２方向型屋内機（高天井３.0m） | 1 | 1 | 200 | 0.136 | L-S | |
| | | | 冷房能力　8.0kw、暖房能力　9.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３７ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、化粧パネル | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－４－１ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 シアター | 天井埋込ダクト型屋内機 | 2 | 1 | 200 | 0.27 | L-S | |
| | | | 冷房能力　9.0kw、暖房能力　１０.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 送風機　２５m3/min×１００pa、騒音値　４１ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、ロングライフフィルター(BOX付)、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－４－２ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 見学ラウンジ | 天井カセット４方向型屋内機（高天井３.5m、２方吹出） | 2 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | (X4-X7) | 冷房能力　9.0kw、暖房能力　１０.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３５ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－４－３ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 ＥＶロビー | 天井カセット４方向型屋内機（高天井３.5m） | 1 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | | 冷房能力　7.1kw、暖房能力　8.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３２ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣＩ－４－４ | マルチパッケージ屋内機 | 3階 見学ラウンジ | 天井カセット４方向型屋内機（高天井３.5m、２方吹出） | 3 | 1 | 200 | 0.12 | L-S | |
| | | (X1-X4) | 冷房能力　7.1kw、暖房能力　8.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 騒音値　３２ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 冷媒管　１５.9φ/９.5φ、オートグリルパネル（自動昇降） | | | | | | |
| | | | ロングライフフィルター、自動可変風向、ドレーンＵＰ、防振ゴム | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ＰＡＣ－１ | 個別ヒーポンパッケージ | 1階 事務室 | 天井カセット４方向型パッケージ（高天井３.0m） | 1 | 3 | 200 | | L-S | |
| | | | 冷房能力　１０.0kw（JIS表示） | | | | 2.76 | | |
| | | | 暖房能力　１１.2kw（JIS表示） | | | | 2.49 | | |
| | | | 圧縮機　1.9kw、 冷媒管　１５.9φ/９.5φ | | | | | | |
| | | | 騒音値(内)５０ｄB(A)(外)５０ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 化粧パネル、ロングライフフィルター、自動可変風向 | | | | | | |
| | | | ドレーンＵＰ、防振ゴムパッド、鋼製架台、集中管理対応 | | | | | | |
| | | | リモコン | | | | | | |
| ＰＡＣ－２ | 個別冷専パッケージ | 3階 ジオラマ | 床置露出ダクト型冷房専用パッケージ（年間冷房） | 1 | 3 | 200 | 9.21 | L-S | |
| | （インバーター） | | 冷房能力　２５.0kw（JIS表示） | | | | | | |
| | | | 圧縮機　7.2kw、送風機（外）０.75kw | | | | | | |
| | | | 送風機　（内）８０m3/min×１５０pa×1.5kw | | | | | | |
| | | | 冷媒管　２２.2φ/９.5φ | | | | | | |
| | | | 騒音値(内)６１ｄB(A)(外)５７ｄB(A)以下 | | | | | | |
| | | | 木台、ロングライフフィルター、集中管理対応 | | | | | | |
| | | | 防振ゴムパッド、鋼製架台 | | | | | | |
| | | | リモコン | | | | | | |
| | 集中管理リモコン | 1階　事務室 | 個別/ゾーン/一括の運転停止、個別リモコン操作禁止 | 1 | | | | | |
| | | | 温度設定、風量設定 | | | | | | |
| | ＯＮ－ＯＦＦリモコン | 1階　事務室 | 16グループの室内ユニットの一括/個別操作 | 1 | | | | | |
| | | | 運転、異常表示 | | | | | | |
| | スケジュールタイマー | 1階　事務室 | 週間スケジュール管理 | 1 | | | | | |
| | 個別リモコン | 各　室 | ON、OFF、温度設定（集中リモコンより操作禁止）、リモコンサーモ | 14 | | | | | |

注）・電気容量は最大値とする。

| 訂正 | 月日 | | 設計年月日 | 検図 | 承認印 | 工事名称 | 設計番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ・ | | | | | リニア見学センター新館建設機械設備工事 | |
| | ・ | | | 製図 | 承認年月日 | 図面名称 / 縮尺 | 図面番号 |
| | ・ | | | | | 機械設備 機器表（1） | M－05 |

機 器 表

| 記 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 電気容量 φ | 電気容量 V | 電気容量 KW | 起動方式 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＥＨ－１ | パネルヒーター | 1･3階 便所 | ステンレス製壁掛式電気暖房器 | 4 | 1 | 200 | 1.5 | | |
| | | | 暖房能力　１.５ｋｗ、温度調節用サーモスタット | | | | | | |
| | | | 壁取付金具、保護ガード、いたずら防止カバー | | | | | | |
| ＥＨ－２ | パネルヒーター | 1階 受付 | ステンレス製壁掛式電気暖房器 | 1 | 1 | 200 | 1.0 | | |
| | | | 暖房能力　１.０ｋｗ、温度調節用サーモスタット | | | | | | |
| | | | 壁取付金具 | | | | | | |
| ＥＨ－３ | パネルヒーター | 2階 便所 | ステンレス製壁掛式電気暖房器 | 2 | 1 | 200 | 0.75 | | |
| | | | 暖房能力　０.75ｋｗ、温度調節用サーモスタット | | | | | | |
| | | | 壁取付金具、保護ガード、いたずら防止カバー | | | | | | |
| ＥＨ－４ | パネルヒーター | 1･2･3階 便所 | ステンレス製壁掛式電気暖房器 | 3 | 1 | 100 | 0.5 | | |
| | | | 暖房能力　０.５ｋｗ、温度調節用サーモスタット | | | | | | |
| | | | 壁取付金具、保護ガード、いたずら防止カバー | | | | | | |
| ＬＮ－１ | 空調用換気扇 | 1階 展示室1 | 天埋型空調用換気扇（普通換気回路、２４時間換気） | 12 | 1 | 200 | 0.56 | L-S | |
| | | 2階 展示室2 | ９１０m3/ｈ×１４０pa×温度交換効率７３.5%以上 | | | | | | |
| | | 2階 ワークショップ | 特強運転　１０００m3/ｈ×１２５pa | | | | | | |
| | | 3階 展示室3 | 弱運転　７５５m3/ｈ×６０pa | | | | | | |
| | | 3階 シアター | 騒音値　３５.５dB(A)以下、エアフィルター | | | | | | |
| | | | 防振吊金具、コントロールスイッチ（電気に支給） | | | | | | |
| | | | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色）×２ | | | | | | |
| ＬＮ－２ | 空調用換気扇 | 1階 事務室 | 天埋型空調用換気扇（普通換気回路、２４時間換気） | 1 | 1 | 100 | 0.24 | L-S | |
| | | | ５００m3/ｈ×１００pa×温度交換効率７２.4%以上 | | | | | | |
| | | | 弱運転　３９０m3/ｈ×６４pa | | | | | | |
| | | | 騒音値　３２.５dB(A)以下、エアフィルター | | | | | | |
| | | | 防振吊金具、コントロールスイッチ（電気に支給） | | | | | | |
| | | | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色）×２ | | | | | | |
| ＬＮ－３ | 空調用換気扇 | 1階 事務室 | 天埋型空調用換気扇（普通換気回路、２４時間換気） | 1 | 1 | 100 | 0.121 | L-S | |
| | | | ２５０m3/ｈ×５５pa×温度交換効率７２.5%以上 | | | | | | |
| | | | 弱運転　１５５m3/ｈ×２５pa | | | | | | |
| | | | 騒音値　２９.０dB(A)以下、エアフィルター | | | | | | |
| | | | 防振吊金具、コントロールスイッチ（電気に支給） | | | | | | |
| | | | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色）×２ | | | | | | |
| ＳＣ－１ | サーキュレーター | 1階 展示室1 | 天井埋込型サーキュレーターファン | 4 | 1 | 100 | 0.0415 | L-S | |
| | | | １５００L×２６０D×６００m3/ｈ | | | | | | |
| | | | 縦格子グリル、首振タイプ（到達４ｍ以上） | | | | | | |
| | | | リモコンスイッチ（４台で１個） | | | | | | |

機 器 表

| 記 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 電気容量 φ | 電気容量 V | 電気容量 KW | 起動方式 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＶＦ－１ | 中間ダクトファン | 1階 男子ﾄｲﾚ | 天吊埋込型中間ダクトファン | 4 | 1 | 100 | 0.097 | L-S | |
| | | 1階 女子ﾄｲﾚ | ２００φ×５５０m3/ｈ×１５０pa | | | | | | |
| | | 3階 男子ﾄｲﾚ | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色）、防振吊金具 | | | | | | |
| | | 3階 女子ﾄｲﾚ | | | | | | | |
| ＶＦ－２ | 中間ダクトファン | 2階 ﾄｲﾚ | 天吊埋込型中間ダクトファン | 1 | 1 | 100 | 0.125 | L-S | |
| | | | ２００φ×８００m3/ｈ×１００pa | | | | | | |
| | | | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色）、防振吊金具 | | | | | | |
| ＶＦ－３ | 中間ダクトファン | 1階 多目的ﾄｲﾚ | 天吊埋込型中間ダクトファン | 2 | 1 | 100 | 0.036 | L-S | |
| | | 3階 多目的ﾄｲﾚ | １５０φ×２００m3/ｈ×８０pa | | | | | | |
| | | | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色）、防振吊金具 | | | | | | |
| ＶＦ－４ | パイプファン | 2階 展示室 | 温度センサー付パイプファン | 1 | 1 | 100 | 0.0099 | L-S | |
| | | | １２０φ×８０m3/ｈ×１０pa | | | | | | |
| | | | ＳＵＳ深形スクエアフード（指定色） | | | | | | |

※　・電気容量は最大値とする。

| 訂 正 | 月 日 | | 設計年月日 | 検図 | 承認印 | 工事名称 | 設計番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ・ | | | | | リニア見学センター新館建設機械設備工事 | |
| | ・ | | | 製図 | 承認年月日 | 図面名称 / 縮尺 | 図面番号 |
| | ・ | | | | | 機械設備 機器表（2） | Ｍ－06 |

| 器具名称 | 国土交通相 JIS記号 | 規格・仕様 | 設置場所 | 1階 キッズコーナー | 授乳室 | 事務室 | 女子トイレ | 多目的トイレ | 男子トイレ | | 2階 女子トイレ | 多目的トイレ | 男子トイレ | ワークショップ | | 3階 見学ラウンジ | 女子トイレ | 多目的トイレ | 男子トイレ | | 屋外 | 合計 | 備考（参考型番） TOTO | 備考（参考型番） LIXIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋風大便器 | C1200S | 節水型タンク密結型防露便器（大型）、洗浄便座（擬音[女子のみ]・脱臭付 | 1φ 100V 318w | | | | 4 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 4 | | 2 | | | 15 | CS320B、SH320BAS、TCF584R、HM220、YH150RS | GBC-Z10SU、DT-Z150U、CW-P22AF(AM)-NE、CF-008-1、KF-66R |
| | | 着座センサー）ＳＵＳスペア付紙巻器、その他付属品一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 同上　リモデルタイプ | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | CS320BM、SH320BAS、TCF584R、HM220、YH150RS | GBC-Z10SU、DT-Z150HU、CW-P22AF-NE、CF-008-1、KF-66R |
| 〃 | C1210R | 車椅子対応節水密結防露便器（大型・流動型）、洗浄便座（脱臭・着座センサー | 1φ 100V 1280w | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 | CS20AB、SH30BA、TCF4721AMV86W、TCA53、YH150RS | GBC-220SK、DT-K250、CW-E55A-NECK、CWA-67B、CF-008-1、KF-66R |
| | | らくらくリモコン）ＳＵＳスペア付紙巻器、その他付属品一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小便器 | — | 壁掛低リップ式小便器、自動洗浄、尿石制御型、その他付属品一式 | 1φ 100V 5w | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | 4 | | | 10 | UFS800CE | GAWU-506RP |
| ｵｽﾄﾒｲﾄﾄｲﾚﾊﾞｯｸ | — | 汚物流し、電気温水器（3L）シングルレバー水栓、紙巻器、水石鹸入れ | 1φ 100V 600w | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | UAS71LDB | PTOM-B206LW、PTOM-BSCR |
| | | その他付属品一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| はめ込洗面器 | — | アンダーカウンター式楕円洗面器、自動水栓（単水） | 1φ 100V 5w | | | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 3 | | 2 | | | 13 | L548U、TEN41A、T7SW1、T6BR、T156HV156 | GL-2295、AM-91、LF-7SAL |
| 洗面器カウンター | — | マーブライトカウンター（標準色）L=2710、ブラッケット、フロントパネルケンドン式 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | ML60×2.71m、MFS3、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、固定金具 | MB-600SS×2.71m、MFP-60S-75、ﾌﾞﾗｹｯﾄ |
| 洗面器カウンター | — | マーブライトカウンター（標準色）L=1800、ブラッケット、フロントパネルケンドン式 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | ML60×1.8m、MFS3、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、固定金具 | MB-600SS×1.8m、MFP-60S-75、ﾌﾞﾗｹｯﾄ |
| 洗面器カウンター | — | マーブライトカウンター（標準色）L=1510、ブラッケット、フロントパネルケンドン式 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | ML60×1.51m、MFS3、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、固定金具 | MB-600SS×1.51m、MFP-60S-75、ﾌﾞﾗｹｯﾄ |
| 洗面器カウンター | — | マーブライトカウンター（標準色）L=1130、ブラッケット、フロントパネルケンドン式 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | ML60×1.13m、MFS3、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、固定金具 | MB-600SS×1.13m、MFP-60S-75、ﾌﾞﾗｹｯﾄ |
| 同上鏡 | — | 別途建築工事 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 6 | | |
| 手洗器 | — | 埋込形手洗器、自動水栓（単水）、トラップカバー、その他付属品一式 | 1φ 100V 5w | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 5 | LSE570APF | GL-C33DHB |
| 洗面器 | L410 | カウンター一体形洗面器、自動水栓（単水）、水石鹸入れ | 1φ 100V 5w | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 4 | L270CM、TEN41A、TL220D、T7PW1、TS126AR | GL-275FCRS、AM-91、LF-275PA、SF-10E、KF-30DN、KF-24F |
| 洗面器 | | カウンター一体形洗面器、電気温水器（３L）、自動水栓、鏡（0.9×1.25） | 1φ 100V 600w | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | MK50×0.9m(ﾊﾞﾙﾌｪ)、REAH03A1S12A、TL347CU、TN115、T7W41 | DM-601NAS(0.9)、AM-121C、EHPN-CA3S1、ELF-3EK、LF-DC7GBS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MMA1(0.9×1.25) | EFH-4-TO、EFH-CB1、MBF-620A、MDCX-901X |
| 掃除用流し | S210 | バック付掃除用流し | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 | SK22A、TK22、T23AE20、TN114、T9RJ、T37SEP1 | S-202A、LF-7KE-19、SF-20SAF-P、SF-10E、SF-202 |
| 鏡 | — | アーチ型　450×1000 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 | YM4510FA | *KF-W450H1000AH |
| 幼児用大便器 | | 幼児用壁掛式大便器、ロータンク、暖房便座 | 1φ 100V 50w | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | GS300B、S300BK、TS300SG、T82C32、TCF40 | C-43、DT-520XZCH38、CF-43CK-GK、CF-8AWP、CF-103BC、 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CF-121L、CF-22H |
| 幼児用小便器 | | 幼児用小便器（キッズグリップ付）、自動洗浄 | 1φ 100V 5w | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | U310GY、TEA62ADY、T64CP、T9R | |
| ベビーチェア | | ベビーチェア | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 9 | YKA13、YPH62017W3、T110D28 | KFA-12、KF-D17、A-7515 |
| ベビーシート | | ベビーシート | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | YKA24、YKAP24-1 | KFA-23、KF-D17 |
| 洗面器 | | カウンター型洗面器（0.84m・標準色）、フロントパネル（側板付） | 1φ 100V 600w | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | MK55(0.84m)、MFS3(0.84m)、REAH03A1S12A、TL347C1R、ﾌﾞﾗｹｯﾄ | GPTL-N1581NRCNWNB+W880 |
| | | 電気温水器（３L）、自動水栓、ブラケット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フック | | シングルフック（ステンレス） | | | | | 4 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | 4 | | 2 | | | 16 | YHK20 | KF-28 |
| Ｌ型手すり | | 700×700×230 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 5 | T112CL12、固定金具 | KF-926AE80D25、固定金具 |
| Ｌ型手すり | | 700×700×120 | | | | | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | 3 | | 2 | | | 14 | T112CL10、固定金具 | KF-920AE70D12、固定金具 |
| 小便器用手すり | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 3 | T112CU2、固定金具 | KF-701E、固定金具 |
| はね上げ式手すり | | 700 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 | T112H7、固定金具 | KF-481EH70、固定金具 |
| 幼児用手すり | | 500×450 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | YYB10P1、固定金具 | |
| 単水栓 | 13-F7 | 万能ホーム水栓（吐水口回転式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | T200SUN13 | LF-7R-13-U |
| 授乳用流し | | 調乳用温水器付流し台（900W）、流し、浄水器、水栓 | 1φ 100V 1500w | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | F13（コンビウィズ㈱）同等品 | |
| 事務室流し | | ＳＵＳ流し台(1800L)、レバー式混合水栓、２口ＩＨコンロ(2000w×2ｹ) | 1φ 200V 4600w | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | コルディー（クリナップ）同等品 | |
| | | 吊り戸棚(700H)、レンジフード(600W)、電気温水器(18L･600w)、サイド化粧板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 密閉式排水ホッパー、止水栓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注記　・陶器カラーは一般色とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・屋外水栓類は節水固定コマ式とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・器具付属の洗浄管・給水管にはパイプホルダーを取り付ける。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・手すりは本工事とするが、補強は別途建築工事とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・衛生器具の電気容量は参考値とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 訂正 | 月日 | | 設計年月日 | 検図 | 承認印 | 工事名称 | 設計番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リニア見学センター新館建設機械設備工事 | |
| | | | | 製図 | 承認年月日 | 図面名称 機械設備 衛生器具表 / 縮尺 | 図面番号 M－07 |